

2022-03-31
FTR 128
Utgåva 3

Särskilt villkor för fast automatiskt släcksystem på bussar

Svensk Försäkrings tekniska rekommendation FTR 128 gällande fast släcksystem i motorrum för bussar:

- registrerade efter den 31 december 2003,
- med totalvikt av 10 ton eller däröver och
- som helt eller delvis drivs med flytande bränsle.

Bussar med EG-godkännande innefattande släcksystem enligt UN ECE R107-6 behöver inte uppfylla SBF 128.

FTR 128:3 träder i kraft den 31 mars 2022.

Detta är en rekommendation. Inget hindrar försäkringsgivare att avtala om andra villkor.

För vem gäller villkoret?

Detta villkor gäller för den försäkrade enligt ett försäkringsavtal i vilket det har införts.

Grundkrav

Ett släcksystem ska

- uppfylla kraven enligt SBF 128 och FTR 128:3
- vara installerad av en anläggarfirma eller en av denne utsedd servicefirma
- kontrolleras, skötas och underhållas regelbundet så att dess funktion alltid upprätthålls.

Om ett skyddat objekt förändras ska släcksystemet anpassas därefter. Detta ska anmälas till försäkringsbolaget.

Anläggningstyg

Anläggningsdokumentation bestående av installationsritningar och monteringsanvisningar med tillhörande handlingar samt övrig erforderlig dokumentation ska arkiveras och kunna tillhandahållas.

Utbildning

Försäkringstagaren ska säkerställa att föraren är utbildad på bussens släcksystem och väl insatt med användandet av det.

Kontroll, skötsel och underhåll

Allmänt

Kraven i SBF 128 samt anläggarfirmans och bussens kontroll-, skötsel- och underhållsinstruktioner ska följas.

Årlig funktionskontroll

Funktionskontroll av släcksystemet ska utföras minst en gång per år enligt anläggarfirmans eller systemtillverkarens anvisningar. Ett protokoll ska upprättas.

Vid funktionskontroll ska det finnas tillgång till systemdokumentationen samt tidigare protokoll.

Påtalade fel och brister vid funktionskontrollen ska försäkringstagaren omgående låta åtgärda.

Behörighet

Funktionskontroll och underhåll får utföras av en anläggarfirma eller en servicefirma som utsetts av anläggarfirman eller som godkänts av försäkringsbolaget. Detta ska dokumenteras genom ett avtal.

Åtgärder vid aktivering

Om ett släcksystem aktiverats ska orsaken fastställas. Systemet ska därefter utan dröjsmål återställas.

Material- och komponentkrav

Ingående material och komponenter som är av väsentlig betydelse för släcksystemets funktion ska minst uppfylla kraven i SBF 128.