

2022-03-31
FTR 504
Utgåva 1

Särskilt villkor för trycksatt stigarledning

Svensk Försäkrings tekniska rekommendation FTR 504

Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare och försäkringstagare att avtala om andra villkor.

För vem gäller villkoret?

Detta villkor gäller för den försäkrade enligt ett försäkringsavtal i vilket det har införts.

Grundkrav

Trycksatt stigarledning ska

- uppfylla kraven enligt SBF 504 och FTR 504.
En avvikelse ska godkännas av försäkringsbolaget.
- kontrolleras, skötas och underhållas regelbundet så att dess funktion alltid upprätthålls.

Om ett skyddat objekt förändras ska anläggningen anpassas därefter. Detta ska anmälas till försäkringsbolaget.

Intyg och dokumentation

Ett installationsintyg enligt SBF 183 med tillhörande handlingar samt övrig erforderlig dokumentation ska arkiveras och kunna tillhandahållas. Väsentlig dokumentation utöver installationsintyget är bland annat:

- Dokumentation över färdigställandekontroll
- Dokumentation över kapacitetsprov

Vid en väsentlig förändring av anläggningen ska ett nytt anläggarintyg utfärdas för de delar som berörs.

Besiktning

Leveransbesiktning

En nyinstallation ska leveransbesiktigas av en certifierad besiktningsfirma enligt SBF 1003.

Vid en leveransbesiktning ska besiktningsmannen ges tillgång till anläggningsdokumentationen.

Revisionsbesiktning

En anläggning ska revisionsbesiktigas en gång per kalenderår med högst 15 månaders mellanrum.

Vid en revisionsbesiktning påträffade avvikelser ska, om de inte godkänts av försäkringsbolaget, vara avhjälpna inom tre månader efter besiktningdagen.

Vid en revisionsbesiktning ska besiktningsmannen ges tillgång till anläggningsdokumentationen samt tidigare besiktningsintyg.

Besiktningsintyg

Besiktningsintyg enligt SBF 184 ska finnas för den trycksatta stigarledningen. Besiktningsintyget ska arkiveras och kunna tillhandahållas.

Anläggningsskötare

En anläggningsskötare och en kompetent ersättare ska utses.

Kontroll, skötsel och underhåll

Allmänt

Kraven i SBF 504 samt installatörens kontroll-, skötsel- och underhållsinstruktioner ska följas.

Kontroll och skötsel ska utföras enligt anvisningar i senaste utgåvan av SBF 504.

Underhåll ska utföras av en certifierad anläggarfirma enligt SBF 1020 (vattensprinkler) eller annan servicefirma som utsetts av anläggarfirman eller godkänts av försäkringsbolaget. Detta ska dokumenteras genom ett avtal.

Tillfällig bortkoppling eller fel

Det ska finnas en ansvarig person med uppgift att informera, övervaka samt godkänna åtgärder vid tillfällig bortkoppling eller fel.

Om en anläggning helt eller delvis kopplas bort (stängs av) eller drabbas av fel ska följande iakttas:

- kravställare (räddningstjänst) och eventuell larmmottagare ska informeras
- den bortkopplade delen ska till omfattningen begränsas så mycket som möjligt och bortkopplingstiden hållas så kort som möjligt
- bortkoppling bör utföras under normal arbetstid
- under bortkopplingsperioden ska skärpt brandberedskap hållas, innebärande att:
 - alla branddörrar ska hållas stängda

- inga heta arbeten får utföras under bortkopplingstiden
 - ansvarig för säkerhet och bevakning informeras och rondering av berörda lokaler ska ske av personal med manuell brandsläckningsutrustning,
- delar av anläggningen som varit ur funktion ska kontrolleras efteråt.