

December 2002

FTR 115:1

**Försäkrings
Förbundet**

Sveolink
Forsvarsmannaförbundet

Kåre N. Rydgren 33

SE-211 22 Stockholm

Tel: 08-793 90 00

Fax: 08-793 90 15

Orgnr: 156307-6161

e-post: kontakt@forsvarsmannaforbundet.se

www.forsvarsmannaforbundet.se

Särskilt villkor för koldioxidanläggning

Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 115

Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare och försäkringstagare att avtala om andra villkor.

För vem gäller villkoret?

Detta villkor gäller för den försäkrade enligt ett försäkringsavtal i vilket det har införts.

Grundkrav

En anläggning ska

- ◆ uppfylla kraven enligt SBF 115 och FTR 115:1. En avvikelse ska godkännas av försäkringsbolaget
- ◆ vara installerad av en anläggarfirma
- ◆ kontrolleras, skötas och underhålls regelbundet så att dess funktion alltid upprätthålls.

Om ett skyddat objekt förändras ska anläggningen anpassas därefter. Detta ska anmälas till försäkringsbolaget.

Anlägggarintyg

Vid en väsentlig förändring av anläggningen ska ett nytt anlägggarintyg finnas utfärdat för de delar som berörs.

Anläggningsdokumentation bestående av ett anlägggarintyg enligt SBF 171 med tillhörande handlingar samt övrig erforderlig dokumentation ska arkiveras och kunna tillhandahållas.

För ett detekterings-, larm- och utlösningssystem ska ett anlägggarintyg utfärdas enligt SBF 110.

forts sid 2

Besiktning

Leveransbesiktning

En ny anläggning eller en anläggning för vilken ett nytt anläggarintyg utfärdats ska leveransbesiktigas.

Vid en leveransbesiktning ska besiktningsmannen ges tillgång till anläggningsdokumentationen.

Revisionsbesiktning

En anläggning ska revisionsbesiktigas minst en gång per kalenderår med högst 15 månaders mellanrum.

Vid en revisionsbesiktning påträffade avvikelser ska, om de inte godkänts av försäkringsbolaget, vara avhjälpta inom tre månader efter besiktningdagen.

Vid en revisionsbesiktning ska besiktningsmannen ges tillgång till anläggningsdokumentationen samt tidigare besiktningsintyg.

Besiktningsintyg

Besiktningsintyg enligt SBF 117 ska finnas för en anläggning. De ska arkiveras och kunna tillhandahållas.

Anläggningskötare

En anläggningsskötare och en kompetent ersättare ska utses.

Kontroll, skötsel och underhåll

Kraven i SBF 115 samt anläggarfirmans kontroll-, skötsel- och underhållsinstruktioner ska följas.

Underhåll får utföras endast av en anläggarfirma eller annan servicefirma som utsetts av anläggarfirman eller godkänts av försäkringsbolaget.

Kontroll och skötsel ska utföras av en anläggningsskötare eller en av denne utsedd servicefirma. Detekterings-, larm- och utlösningssystem ska kontrolleras i enlighet med SBF 110.

Åtgärder vid aktivering

Om en anläggning aktiverats ska den sedan åtgärder vidtagits utan dröjsmål återställas. Efter en avstängning ska anläggningen utan dröjsmål återställas.

Tillfällig bortkoppling eller fel

Det ska finnas en ansvarig person med uppgift att informera, övervaka samt godkänna åtgärder vid tillfällig bortkoppling eller fel.

Om en anläggning inklusive larmöverföring till räddningstjänst helt eller delvis kopplas bort (stängs av) eller drabbas av fel ska följande iaktas:

- ◆ i förväg ska kontrolleras att ingen brandfarlig verksamhet pågår eller kommer att sättas i gång inom de delar som berörs
- ◆ bortkoppling eller fel under längre tid än 24 timmar ska rapporteras till försäkringsbolaget om inte annat överenskommit
- ◆ vid bortkoppling kortare tid än 24 timmar behöver anmälan inte göras om inte annat föreskrivits av försäkringsbolaget
- ◆ under bortkopplingsperioden – även under kortare tid än 24 timmar – ska skärpt brandberedskap hållas, innebärande att:
 - före bortkopplingen kontrolleras att övriga föreskrivna släckanordningar är kompletta och i driftdugligt skick,
 - ansvarig för säkerhet och bevakning samt personalen inom berörda lokaler underrättas om bortkopplingen,
 - rökning förbjuds där det annars är tillåtet.
- ◆ delar av anläggningen som varit ur funktion ska kontrolleras efteråt.

