

Sprinklerkrav från försäkringsbolagen

För att vara säker på ett tillförlitligt brandskydd rekommenderar Svensk Försäkring sprinkleranläggningar som är utförda och besiktigade enligt FTR 120.

Under de senaste åren har brandskadorna i vissa verksamheter ökat. Försäkringsbolagen ställer därför mer krav på sprinkleranläggningar för framförallt:

- vissa verksamheter, till exempel träbearbetningsindustrin
- lager med stora värden
- stora brandceller.

En sprinkleranläggning är ett mycket tillförlitligt brandskydd. För att försäkringsbolagen ska kunna godta sprinkleranläggningens brandskydd ska den vara utförd på ett godtagbart sätt. Svensk Försäkrings försäkringstekniska rekommendationer, FTR, anger de regler och standarder som generellt godtas av försäkringsbolagen. För vattensprinkler gäller FTR 120 som i sin tur hänvisar till Svenska Brandskyddsföreningens SBF 120. I grunden för kraven ligger Europastandarden SS-EN 12845, men att följa enbart standarden är inte tillräckligt för att uppfylla försäkringsbolagens krav.

FTR är gemensamt framtagna av försäkringsbolagen, men varje försäkringsbolag kan fritt ställa krav på sprinklerinstallation och dess utförande. De flesta försäkringsbolag bedömer sprinkleranläggningarna i förhållande till kraven i FTR 120 och SBF 120. Det finns certifierade besiktningsföretag med kompetens för SBF 120 som granskar och kontrollerar sprinkleranläggningarna i detalj.

Sprinkleranläggningar utförda enligt andra regelverk och standarder innebär en svårare bedömning för försäkringsbolagen, bl.a. för att certifierade besiktningsfirmor endast finns för SBF 120. Möjlighet att komma åt besiktningsprotokoll och rimliga förutsättningar att bedöma betydelsen av avvikelser är andra viktiga faktorer för försäkringsbolagen.