

Yttrande

Stockholm 2026-09-07

Remiss av Robust brandskydd för modulhus med träregelstomme – Kvalitetskontroll och granskning

Svensk Försäkring tackar för möjligheten att lämna synpunkter på den remitterade revideringen av branschreglerna Robust brandskydd för modulhus med träregelstomme – Flerbostadshus. Vi ser positivt på det arbete som bedrivs inom ramen för branschsamverkan och välkomnar den fortsatta utvecklingen av att komplettera gällande byggregler. Branschreglerna utgör ett viktigt komplement för att stärka brandskyddet, skapa ökad tydlighet för aktörerna i byggprocessen samt bidra till ett mer enhetligt riskförebyggande arbete.

Svensk Försäkring vill särskilt betona behovet av en fortsatt och fördjupad översyn av avsnittet kring fasader. Frågan om brännbara fasader och hur risken för utväändig brandspridning ska hanteras över byggnadens livslängd är enligt vår bedömning av sådan betydelse att den bör hanteras separat och skyndsamt. En sådan översyn bör omfatta ett helhetsperspektiv där samspelet mellan fasader, balkonger, takfot, yttertak och vindslösningar beaktas med hänvisning till ny forskning och erfarenheter från genomförda brandprovningar.

Mot denna bakgrund lämnar Svensk Försäkring följande synpunkter på de föreslagna ändringarna.

Termer

Svensk Försäkring ser positivt på att begreppet "Brandkritiska moment" har införts då det tydliggör vilka arbetsmoment som har särskild betydelse för byggnadens brandskydd. För att undvika olika tolkningar och underlätta tillämpningen av regelverket vore det dock önskvärt att komplettera avsnittet med exempel eller en lista över vilka moment som normalt bör betraktas som brandkritiska. Det bör även övervägas om begreppet *brandskydd* är mer ändamålsenligt än *brandmotstånd*.

Vindsbjälklag

Svensk Försäkring ser positivt på att antalet verifierbara krav har utökats. Vad avser den alternativa lösningen med sektionering av kallvind är det dock vår uppfattning att skrivningen om att *takfoten ska utföras tät minst en meter på vardera sida om sektioneringen* justeras då *hela* takfoten bör utföras tät. Detta är en viktig åtgärd för att begränsa brandspridning via vinden.

Vi noterar vidare att spånskivans tjocklek i lager två minskats i angivet exempel. Svensk Försäkring har inte några synpunkter på justeringen under förutsättning att RISE senaste genomförda brandtester visar att lösningen fungerar.

Vindsförråd, exempel på lösning

Svensk Försäkring har förståelse för ambitionen att harmonisera formuleringen om brandlarm med SBF 110 och för de praktiska utmaningar som kan finnas med att uppnå fullständig övervakning av samtliga utrymmen på vindar. Samtidigt innebär den nya formuleringen en risk för att kravnivån uppfattas som otydlig. Att enbart hänvisa till klass D riskerar leda till en alltför gles detektering eller att viktiga ytor så som förrådsrum, rum med elcentraler eller liknande lämnas obevakade. Vi ser därför ett behov av förtydligande kring vilka utrymmen och funktioner som ska omfattas av övervakningen. Särskilt viktigt är att förrådsutrymmen, teknikutrymmen, elcentraler och andra ytor med förhöjd brandrisk inte lämnas utan detektering.

Vi ser även ett fortsatt behov av utvecklingsarbete kring åtgärder som minskar risken för brandspridning till vindar och förbättrar möjligheterna till en effektiv släckinsats. Exempel kan vara utformning av takfot, ventilation av vind samt detaljlösningar som begränsar brandspridning under takbeklädnaden.

Dolda utrymmen, verifierbara krav

De förtydliganden som införts välkomnas och bedöms bidra till ökad tydlighet. Vi uppfattar att nytt verifierbart krav för tak mot dolt utrymme är ett förtydligande av redan avsedd skyddsnivå i föregående version.

Fasader, verifierbara krav

Förtydligandet att kraven avser brännbara fasader förändrar inte den grundläggande frågeställningen kring avsnittet och som anges i remissvarets inledning är det Svensk Försäkrings uppfattning att fasadavsnittet genomgripande behöver ses över. Tillgänglig forskning och genomförda brandprovningar pekar på behov av ytterligare kunskap kring hur brandskyddsprestandan för träbaserade fasadsystem påverkas över tid. Branschreglerna bör signalera en restriktiv hållning till användning av brännbara fasadsystem till dess att brandskyddets långsiktiga funktion kan säkerställas.

Kvalitetssäkring, sidan 16

Omarbetningen av avsnittet och namnbytet från Egenkontroll till Kvalitetssäkring är positivt. Den nya strukturen är tydligare och bättre anpassad för uppföljning och verifiering.

När det gäller ytterligare kontroller bör det förtydligas hur behovet av sådana identifieras och hanteras, exempelvis genom att skrivas in i kontrollplanen. Ett sådant förtydligande skulle minska risken för olika tolkningar och bidra till en mer enhetlig tillämpning.

Övriga generella kommentarer

Svensk Försäkring anser att det tydligare bör framgå vilka delar av branschreglerna som innebär en högre skyddsnivå än gällande myndighetskrav. Detta skulle underlätta förståelsen för regelverkets syfte och de riskreducerande effekter som eftersträvas. Det vore vidare värdefullt att tydligare beskriva när branschreglerna är avsedda att tillämpas, exempelvis vid nybyggnation, tillbyggnad eller ändring av byggnad.

Avslutningsvis är det vår rekommendation att överväga ett separat avsnitt kring hur information om genomförda åtgärder och tillämpad version av branschreglerna ska dokumenteras samt överföras till byggnadens förvaltning. Spårbarhet och möjlighet till uppföljning över tid är viktiga förutsättningar för ett robust egendomsskydd.

Svensk Försäkring



Johan Lundström

Svensk Försäkring



Helena Lindahl